

PISCINE HOTEL ALTOS
Résultats des analyses

Prélèvement(s) réalisé(s) le: 22/09/2021			BAIN A REMOUS
Paramètres	Unités	Normes et références*	Prélevé à : 10h11
Paramètres Bactériologiques			
bactéries coliformes /100ml-ms	n/(100mL)	10	0
escherichia coli /100ml - mf	n/(100mL)	0	0
bact. aé. revivifiables à 36°-44h	n/mL	100	2
staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)	0	0
Paramètres physico-chimiques			
chlorures	mg/L	<=250 mg/l*	127
chlore combiné	mq(Cl2)/L	<=0,6mg/l	0,33
chlore libre	mq(Cl2)/L		1,84
chlore libre actif	mq(Cl2)/L	>=0,4 et <=1,4	0,97
chlore total	mq(Cl2)/L		2,17
carbone organique total	mq(C)/L	<=5 mg/l*	3,70
ph	unité pH	>=6,9 et <=7,7	7,30
température de l'eau	°C		31,5
Paramètres environnementaux			
fréquentation instantanée			0
fréquentation cumulée			0
température de l'air	°C		29,0
transparence qualitative	qualitatif	0	0

Conclusions sanitaires:

Les eaux prélevées étaient conformes aux normes bactériologiques et physico-chimiques auxquelles doivent répondre les eaux de piscine au moment des prélèvements.

Qualification des contrôles réalisés depuis le : 20 juillet 2021

BAIN A REMOUS	
Bactériologie	Chimique
C	NC

C	Résultats conformes
---	---------------------

NC	Valeur légèrement supérieure à la norme ou à la référence. Demande de mise en oeuvre d'actions correctives faites par l'ARS
----	---

NC	Valeur très supérieure à la norme. Réalisation d'un contre prélèvement avec ou sans fermeture temporaire exigée par l'ARS.
----	--

Saint Lô, le lundi 27 septembre 2021

 Pour le directeur général,
 L'ingénieur du génie sanitaire

Signé
 Sabrina LEPELTIER